



## Wyjaśnienie nr 01

Zambrów, dnia 04.09.2017r.

### Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr ZP/PU/03/2017

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania „**Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej**”

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

W dokumencie SIWZ Artykuł V. pkt. 2 Zamawiający pisz.:

„posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: > zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy elektrociepłowni opalanej gazem o mocy min. 2 400 kWel z kondensacją spalin, o sprawności ogólnej (całkowitej) nie mniejszej niż 90% (co należy udokumentować w załączonych referencjach)”

Takie wymagania referencyjne w naszym przekonaniu, ograniczają w sposób znaczący uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie innych Wykonawców.

Co więcej, mogą spowodować, iż do przetargu przystąpi wyłącznie jeden Wykonawca, co pociągnie za sobą brak konkurencyjności cenowej dla Zamawiającego.

Dlatego też zwracamy się z pytaniem:

Czy, Zamawiający dopuści do udziału w przetargu Wykonawcę który w okresie ostatnich 5 lat wykaże się referencjami wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na wykonaniu co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy elektrociepłowni opalanej gazem o mocy min. 2 400 kWel bez kondensacji spalin ?”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania przetargowego jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji oraz instalacji do wykorzystania ciepła niskotemperaturowego (dedykowana wydzielona sieć oraz węzeł cieplny do podgrzewu wody basenowej) w obiekcie basenu miejskiego. Ponadto układ odzysku ciepła z kondensacji był przedmiotem aplikacji złożonej, ocenionej i zaakceptowanej przez instytucję wdrażającą fundusze unijne.

Zamawiający jednocześnie podtrzymuje wymogi dotyczące referencji zgodnie ze SIWZ Rozdział V. pkt 1, ppkt. 2).

**Pytanie 2.**

Z uwagi na duży zakres prac oraz konieczność ich wyceny przez Wykonawców, zwracamy się z prośbą przesunięcia terminu składania ofert na dzień 30.09.2017.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

PREZES SPÓŁKI  
mgr inż. Waldemar Gawkowski