



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



### Wyjaśnienie nr 03

Zambrów, dnia 11.08.2017r.

#### Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr ZP/PU/02/2017

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania „**Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej**”

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły pytania o następującej treści:

„1. Z uwagi na duży zakres prac prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni tj. do 29.08.br..”

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 31 sierpnia 2017 roku.

Zmianę terminu Zamawiający zamieszcza w „Sprostowaniu nr 02”.

„2. Czy dopuszczają Państwo zmianę parametrów agregatów kogeneracyjnych dot. produkcji ciepła (min. moc cieplna 1400kW dla jednego agregatu) przy założeniu, że całkowita sprawność jednostek zostanie zachowana na poziomie co najmniej 90%?”

Odpowiedź: Nie

„3. W jakim terminie może odbyć się wizja lokalna?”

Odpowiedź: W każdy dzień roboczy w godz. 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> w terminie do 30 sierpnia 2017.

**PREZES SPÓLKI**

*mgr inż. Waldemar Gawkowski*