



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Sprostowanie nr 04

Zambrów, dnia 22.01.2019r.

### Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że ulega zmianie:

1. Treść Załącznika nr 1 do SIWZ „Wymagania Techniczno Eksploatacyjne” jak następuje:
  - a) W pkt. 3.4 lit. c), tiret piąte wykreśla się słowa „i metale”.
2. Treść załącznika nr 2 do SIWZ „Program Funkcjonalno Użytkowy” jak następuje:
  - a) w pkt 2.1.12.4 fragment

„Paliwo do przeprowadzenia rozruchu i Prób Końcowych dostarczy Wykonawca, za wyjątkiem Pomiarów Gwarancyjnych, do przeprowadzenia, których paliwo dostarczy Zamawiający. Zamawiający jest właścicielem całości energii cieplnej wyprodukowanej przez kotłownię biomasową przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego i przekazaniem do eksploatacji. Pomiary Gwarancyjne na zakończenie Prób Eksploatacyjnych będą prowadzone przez wynajętą przez Zamawiającego akredytowaną jednostkę (za wyjątkiem Dyspozycyjności, której pomiar dokonany będzie przez Zamawiającego). Jeśli wyniki pomiarów nie potwierdzą dotrzymania Parametrów Gwarantowanych na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych Wykonawca winien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i modyfikacje Obiektu lub jego elementów, po czym nastąpi powtórzenie Pomiarów Gwarancyjnych. Pełne koszty ponownych Pomiarów Gwarancyjnych (poza kosztem paliwa), w tym również koszty powtórzenia pomiarów przez zewnętrzną niezależną firmę lub instytucję, poniesie wówczas Wykonawca. Paliwo na ponowne pomiary dostarczy Zamawiający.”

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający deklaruje, że zorganizuje zaopatrzenie w paliwo do przeprowadzenia rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych, ewentualnych ponownych Pomiarów Gwarancyjnych i Prób Końcowych. Zamawiający jest właścicielem całości energii cieplnej wyprodukowanej przez kotłownię biomasową przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego i przekazaniem do eksploatacji. Pomiary Gwarancyjne na zakończenie Prób Eksploatacyjnych będą prowadzone przez wynajętą przez Zamawiającego akredytowaną jednostkę (za wyjątkiem Dyspozycyjności, której pomiar dokonany będzie przez Zamawiającego). Jeśli wyniki pomiarów nie potwierdzą dotrzymania Parametrów Gwarantowanych na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych Wykonawca winien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i modyfikacje Obiektu lub jego elementów, po czym nastąpi powtórzenie Pomiarów Gwarancyjnych. Pełne koszty ponownych Pomiarów Gwarancyjnych, w tym również koszty powtórzenia pomiarów przez zewnętrzną niezależną firmę lub instytucję, poniesie Wykonawca.”

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Waldemar Gawkowski