

Wyjaśnienie nr 13

Zambrów, dnia 25.01.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii ciepłej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

„1/ Prosimy o podanie co winno wchodzić (jakie elementy) w „system eliminacji pary wtórnej z niezbędnymi instalacjami””

Odpowiedź

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Elementy systemu zaprojektuje Wykonawca w dokumentacji projektowej wykonawczej.

„2/ Czy zastosowany system podawania paliwa może mierzyć rzeczywisty strumień biomasy (zrębków leśnych) podawanej do paleniska „metodą objętościową””

Odpowiedź

Zamawiający planuje zakupy biomasy dostarczanej transportem samochodowym, gdzie ilość biomasy będzie wynikała z tary ważenia na wadze samochodowej. Rozliczanie się z dostawcą biomasy w będzie następowało w PLN/tonę z uwzględnieniem wilgotności paliwa. Zatem rozchód paliwa powinien następować w tych samych jednostkach tj w tonach. Jeżeli w „metodzie objętościowej” zostanie zastosowany wiarygodny sposób przeliczania na jednostkę ciężaru (masy) z uwzględnieniem wilgotności paliwa, to takie rozwiązanie może być dopuszczone przez Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Waldemar Gawkowski