

## Wyjaśnienie nr 14

Zambrów, dnia 25.01.2019 r.

### **Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019**

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„1. W SIWZ WTE 2.6

„e) instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp, armatura, rurociągi. Przebudowa istniejącej pompowni łącznie z wymianą pomp obiegowych sieciowych i stabilizacyjnych oraz dostosowanie pompowni do współpracy z nowo wybudowaną instalacją.”

Czy Wykonawca musi wymienić w istniejącej pompowni wszystkie pompy obiegowe i stabilizacyjne na nowe, czy tylko zmontować niezbędny nowy sprzęt/pompy i dostosować pompownię do współpracy z nowo wybudowaną instalacją?”

### **Odpowiedź**

W zakresie inwestycji jest wymiana wszystkich pomp obiegowych sieciowych i stabilizacyjnych w istniejącej pompowni.

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Waldemar Gawkowski*