

Wyjaśnienie nr 15

Zambrów, dnia 25.01.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrów w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Mamy pytanie dotyczące eliminatora pary ze spalin:
dla jakiej temperatury zewnętrznej należy zaprojektować to urządzenie?"

Odpowiedź

Eliminator pary wtórnej wraz z niezbędnymi instalacjami należy tak zaprojektować, aby przy temperaturze zewnętrznej 0°C i wyższej obłok pary wtórnej z komina nie był w ogóle widoczny czyli następowała całkowita eliminacja pary.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Waldemar Gawkowski