



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Sprostowanie nr 02

Zambrów, dnia 08.02.2019r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/03/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że ulega zmianie treść Załącznika nr 1 do SIWZ „Wymagania Techniczno – Eksploatacyjne (WTE)” jak następuje:

1. W pkt 3.4 „Układ podawania paliwa” ppkt b) otrzymuje brzmienie „ b) Wokół magazynu wykonać żelbetonowy mur oporowy o wysokości min. 3,5 m i grubości min. 20 cm. Słupy nośne magazynu wykonać jako stalowe lub żelbetonowe rozmieszczone na zewnątrz muru oporowego. Nie dopuszcza się umieszczania słupów nośnych lub innych przeszkód transportowych wewnątrz magazynu. Dach magazynu, oparty na dźwigarach, wykonać jako niez izolowany z blachy trapezowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.”
2. Pkt 3.12 „Opis ładowarki” otrzymuje brzmienie:
”
 - a) Ładowarka kołowa z łyżką wysokiego wysypu wyposażona w legalizowaną wagę elektroniczną z rejestratorem pomiarów,
 - b) Przeznaczenie: transport, rozładunek, załadunek, przymywanie biomasy (zrębka leśna),
 - c) Pojemność łyżki: min. 3 m³
 - d) Preferowane marki: Manitu, Volvo, Pegazus”

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Gawkowski