

Sprostowanie nr 04

Zambrów, dnia 12.02.2019r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/03/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że ulegają zmianie:

1. Treść załącznika nr 1 do SIWZ „Wymagania Techniczn- Eksploatacyjne (WTE)” jak następuje:

Pkt 3.2 „Wymagania dla zespołu kotłowego” w ppkt a) „Palenisko” uzupełnia się o następujące parametry:

- „- powierzchnia czynna rusztu: min. 16 m²,
- objętość komór spalania: min. 40 m³,”

2. Treść załącznika nr 2 do SIWZ „Program Funkcjonalno – Użytkowy” jak następuje:

Tabele 1.4.2.1. „Parametry charakterystyczne określające wielkość kotłowni biomasowej” uzupełnia się o następujące parametry:

- „- powierzchnia czynna rusztu: min. 16 m²,
- objętość komór spalania: min. 40 m³,”

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Gawkowski