

Wyjaśnienie nr 07

Zambrów, dnia 14.02.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/03/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„mam pytanie, czy istnieje możliwość zastosowania układu kondensacji spalin, w którym w układzie zraszanych wymienników spaliny zostają schłodzone przeciwprądowo, a powstający kondensat zostanie schłodzony przez powracającą wodę sieciową za pomocą wymiennika płytowego. Materiał wymiennika będzie odpowiadał wymaganiom postawionym w WTE.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla układu odzysku ciepła ze spalin opisane w pkt. 3.7 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że efektywność pracy ekonomizera kondensacyjnego jest jednym z kryteriów oceny ofert.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Waldemar Gawkowski