



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wyjaśnienie nr 04

Zambrów, dnia 13.09.2017r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr ZP/PU/03/2017

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania „**Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej**”

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

„1. Czy Zamawiający przewiduje płatność na uruchomienie produkcji agregatów kogeneracyjnych, oraz innych urządzeń podstawowych? Tego typu rozwiązanie jest standardowym jeżeli chodzi o urządzenia energetyczne i pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.”

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ rozdział XVII pkt. 3. Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek.

„2. Prosimy o potwierdzenie że koszty paliwa w okresie rozruchu i ruchu 72h ponosi Zamawiający.”

Odpowiedź

Zgodnie z § 11 ust. 6 pkt b) załącznika nr 8 do SIWZ „Wzór Umowy” koszty rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. Dotyczy to również kosztów paliwa (gazu ziemnego).

„3. Czy Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie rozdzielni SN w zakresie rozwiązań technicznych w stosunku do załączonej dokumentacji w wypadku zastosowania innego producenta niż w projekcie Budowlanym.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmiany w dokumentacji projektowej na warunkach i zasadach określonych w SIWZ i załączniku nr 8 do SIWZ, a w szczególności z uwzględnieniem: SIWZ rozdz. III ust 8 pkt A, uwagi tłustym drukiem w SIWZ rozdz. III ust. 10, SIWZ rozdz. III ust.13, załącznika nr 8 do SIWZ § 3 ust. 4, 5, 6, załącznika nr 8 do SIWZ § 7 ust. 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z-ca DYREKTORA
Ryszard Fiedorowicz
mgr inż. Ryszard Fiedorowicz