



Wyjaśnienie nr 01

Zambrów, dnia 25.02.2020 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2020

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Zambrów – zadanie nr 3”

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Czy Zamawiający dopuszcza rury których końce rury stalowej przewodowej są nie zaizolowane na długości 220mm?”

Odpowiedź

Tak.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Gawkowski