

Zambrów, dnia 11.04.2023r.

P/03/2023

**Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą** na bazie projektu „Opracowanie analizy optymalizacji pracy Miejskiej sieci ciepłowniczej Zambrowa (MSCZ) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Zambrów” zadanie nr 11 „Sterowanie, regulacja” – etap II

### OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

**I. Zamawiający:**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel: 86 271 31 92, fax: 86 271 31 98, e-mail: sekretariat@zciw.com, [www.zciw.com](http://www.zciw.com)

**II. Tryb i przedmiot zamówienia.**

II.1) Rodzaj zamówienia – Usługa

II.2) Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w przedsiębiorstwie Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Do postępowania nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.3) Nazwa zadania:

**Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą** na bazie projektu „Opracowanie analizy optymalizacji pracy Miejskiej sieci ciepłowniczej Zambrowa (MSCZ) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Zambrów” zadanie nr 11 „Sterowanie, regulacja” – etap II

II.4) Udzielenie zamówienia:

Wybrano ofertę firmy

Control Sp. z o.o.

ul. Opolska 69

47-300 Krapkowice

**III.**

**Informacja o punktacji:**

III.1) oferty wybranej – ilość punktów oferty: 100,00

III.2) najniższa punktacja – ilość punktów oferty: 100,00

III.3) najwyższa punktacja – ilość punktów oferty: 100,00

**IV. Inne informacje:**

IV.1) Liczba otrzymanych ofert: 2

IV.2) Liczba odrzuconych ofert: 1

W dniu 05.04.2023r. Zamawiający otrzymał drogą e-mail (oryginał wpłynął dnia 11.04.2023r.) skan zażalenia na czynności Zamawiającego od firmy Control Sp. z o.o. Komisja Odwoławcza na posiedzeniu w dniu 06.04.2023r. uwzględniła zażalenie firmy Control z dn. 04.04.2023r. i dokonała ponownego badania ofert. W wyniku tego badania Komisja Odwoławcza stwierdziła, że „NetLand Sp. z o.o. nie przedstawił żadnego prawnie wiążącego z dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SWZ „Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. protokoły odbioru, poświadczenia, listy referencyjne) potwierdzające należyte wykonanie usług związanych z systemem telemetrycznym, łącznie z komunikacją internetową do serwera w oparciu o system transmisji technologii LTE CatM oraz ze sterowaniem i regulacją sieci ciepłowniczych na min 200 obiektach (węzłach cieplnych, komorach itp.)”. Przesłany list referencyjny z dnia 13.03.2023r. nie potwierdza wykonania usługi z zastosowaniem technologii LTE CatM. List referencyjny został podpisany jednoosobowo przez prokurenta. Wg odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców (KRS) wg stanu na 06.04.2023r. sposobem reprezentacji klienta referencyjnego jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu i prokurent. Zatem List referencyjny z dnia 13.03.2023r. nie posiada żadnej wartości dowodowej.

Licznik energii elektrycznej LE-01M LCD 1-fazowy 80A Port RS-485+Modbus RTU podany w ofercie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego zawartych w wyjaśnieniu nr 01 z dnia 03.03.2023 „Liczniki muszą być wyposażone w port komunikacyjny umożliwiający odczyt wartości chwilowych napięcia, prądu, mocy oraz narastająco energii elektrycznej.”

Na podstawie wniosków Komisji Odwoławczej zawartych w „Protokole z posiedzenia Komisji Odwoławczej z dnia 06 kwietnia 2023r.” oraz na podstawie Rozdziału XIV pkt 7 lit. b) i e) SWZ Zamawiający odrzuca ofertę firmy NetLand Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Waldemar Gawkowski