Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 **e-mail:** psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 **e-mail:** lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

AB 635

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.704.2025

Łomża, dnia 2025-05-23

Nazwa i adres klienta[K]: **Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.**
ul. Papieża Jana Pawła II nr 5, 18-300 Zambrów

Zlecenie nr: RPW/3937/2025 P
Numer protokołu pobrania próbki [K]: 9/2025
Próbkę pobrał / dostarczył [K]: próbkobiorca klienta (zaświadczenia nr 159/2015 wydane przez PPWIS w Białymstoku) / przedstawiciel klienta[2)]
Plan pobierania próbki [K]: brak danych
Metoda pobierania próbki [K]: PN-EN ISO 19458:2007
Cel badań/pomiarów [K]: celem przedłożenia jednostce kontrolującej
Data przyjęcia próbki: 2025.05.20

Identyfikator próbki [K]	1/9/2025
Kod próbki	**830/F/M**
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody [K]	Wodociąg Zambrów
Miejsce i punkt pobrania [K]	Ujęcie na Stacji Uzdatniania Wody, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5 w Zambrowie
Data pobrania próbki [K]	2025.05.20
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki [K]	woda do spożycia przez ludzi, wps próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: **2025.05.20 – 2025.05.23**

WYNIKI BADAŃ

Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna[1)] [jtk]	Jednostka	Wyniki badań Kod próbki **830/F/M**
1	2	3	4	5
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0
Liczba *Escherichia coli* w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian[3)]	jtk	obecne w liczbie mniejszej niż 3

[K)] informacje dostarczone przez klienta;
[1)] Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).;
[2)] Szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
[3)] Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Anna Dąbrowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.