AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 **e-mail:** psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 **e-mail:** lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.323.2026

Łomża, dnia 2026-05-18

Nazwa i adres klienta [K]: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5
Numer protokołu pobierania próbki [K]: 13/2026
Próbkę pobrał[K]/dostarczył[K]: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 159/2015 wydane przez PPWIS w Białymstoku)/przedstawiciel klienta
Plan pobierania próbki [K]: 2026 rok
Metoda pobierania próbki [K]: PN-ISO 5667-5:2017-10
Cel badań/pomiarów [K]: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data przyjęcia próbki: 2026.05.12

Identyfikator próbki [K]	1/13/2026
Kod próbki	**651/F/M**
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody [K]	Wodociąg Łosie-Dołęgi, Gmina Zambrów
Miejsce i punkt pobierania [K]	Stary Laskowiec 14, 18-300 Zambrów – budynek po szkole podstawowej
Data pobierania próbki [K]	2026.05.12
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,8°C
Opis próbki	woda do spożycia przez ludzi, wps [K]; próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 2026.05.12

WYNIKI BADAŃ

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna[1]	Wynik/rezultat badań	± Niepewność
				Kod próbki	
				651/F/M	
1	2	3	4	5	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian [2]	10	2
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p. 5.4	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	0,22	0,04
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	**6,5 – 9,5**	7,5 w temp. 25,0°C	0,1
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	**2500**	528 w temp. 25,0°C	37
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	–
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	–

[K] informacje dostarczone przez klienta;

[1] wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
[2] pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt,

„–" nie dotyczy danego oznaczenia.

W dniu 12.05.2026 wykonano badanie TON o godz. 12:50 i TFN o godz. 13:20 przez zespół 3 oceniających. Temperatura badanej próbki wody: 23,6°C, temperatura otoczenia w trakcie wykonywania badań: 24,0°C. Źródło wody odniesienia – butelkowana, niegazowana woda mineralna.

Wynik badania liczby progowej zapachu TON/liczby progowej smaku TFN < 1 należy interpretować jako brak zapachu/smaku w badanej próbce wody (akceptowalny przez zespół oceniający i bez nieprawidłowych zmian).

Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki.

1. Wyniki/rezultaty odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
3. Klient ma prawo do złożenia skargi.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: asystent, mgr Emilia Petkiewicz
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.